csatorna jele: BATHORY | BATHORY

utcanév , hrsz: Báthory u. páros oldal | Báthory u. páros oldal

Hossz-szelvény

M_v=1:100

M_h=1: 500

Alapsík



Hidraulikai adatok (csővezeték,áteresz): O40 I=40.0‰ Qtot=445.3l/s vtot=3.54m/s; O40 I=20.0‰ Qtot=314.5l/s vtot=2.50m/s; O40 I=5.0‰ Qtot=156.6l/s vtot=1.25m/s; I=4.4‰ Qtot=147.5l/s vtot=1.17m/s; O40 I=9.7‰ Qtot=218.4l/s vtot=1.74m/s; I‰= 10.0; O40 I=9.7‰ Qtot=218.6l/s vtot=1.74m/s; O40 I=10.0‰ Qtot=222.0l/s vtot=1.77m/s; I‰= 5.0; O40 I=5.3‰ Qtot=160.7l/s vtot=1.28m/s; O40 I=10.4‰ Qtot=226.7l/s vtot=1.80m/s; I‰= 10.0; O30 I=10.4‰ Qtot=105.7l/s vtot=1.49m/s; O30 I=31.7‰ Qtot=185.2l/s vtot=2.62m/s; O30 I=47.0‰ Qtot=225.7l/s vtot=3.19m/s

Terepszint – meglévő: 99.68, 100.43, 100.43, 101.00, 101.25, 101.32, 101.32, 101.39, 101.34, 101.48, 102.15, 102.30, 102.50, 102.55, 102.81, 104.92, 106.70

Terepszint – tervezett: 99.68, 100.43, 101.00, 101.25, 101.30, 101.45, 102.12, 102.25, 102.81, 104.52, 106.68

Részhossz: 46.0, 7.0, 19.0, 15.4, 28.1, 6.5, 20.0, 16.0, 3.5, 32.5, 15.5, 6.5, 9.0, 5.0, 17.0, 36.0

Tervezett terepszint: 99.68, 100.22, 100.39, 101.25, 101.27, 101.29, 101.30, 101.39, 101.41, 101.45, 101.60, 101.64, 101.80, 101.84, 102.12, 102.15, 102.20, 102.25, 102.49, 102.53, 102.81, 104.52, 106.68

Folyásfenékszint: 99.09, 99.61, 99.77, 100.58, 100.62, 100.66, 100.69, 100.79, 100.81, 100.85, 101.00, 101.04, 101.20, 101.24, 101.52, 101.55, 101.61, 101.65, 101.89, 101.93, 102.41, 104.12, 106.28

Egyes hossz: 13.00, 4.00, 39.50, 10.00, 8.00, 6.00, 19.50, 4.00, 9.00, 15.50, 4.00, 16.50, 4.00, 28.00, 6.00, 19.00, 23.00, 4.00, 27.00, 54.00, 46.00

Folyamatos hossz: 13.00, 17.00, 56.50, 66.50, 74.50, 80.50, 100.00, 104.00, 113.00, 128.50, 132.50, 149.00, 153.00, 181.00, 187.00, 198.00, 206.00, 229.00, 233.00, 260.00, 314.00, 360.00

Épül összesen: 229.00m AE 40/35-50 L árokelem csatorna | 131.00m AE 30/30-50 L árokelem csatorna

A terven szereplő magasságok BALTI alapszintre vonatkoznak !

Megbízó: Dunaegyháza Község Önkormányzata, 6323 Dunaegyháza , Mikszáth Kálmán u.25.	Tervező : Szevíz-Kör Kft. 6600 Szentes.Farkas M.u.1.
	Dátum : 2017.08.
Terv megnevezése : Csapadékvíz-csatorna építés Dunaegyházán - TOP-2.1.3-15 kiviteli terv	Felelős terv.: Csatlós Zsolt
	Méretarány: Mv= 1:100 Mh= 1:500
	Engedély sz.: VZ/06/0355/H-2574/12
	Tervszám : 6-K/2016
Rajz megnevezése : BÁTHORY utca csapadékvíz csatorna hossz-szelvény	Geodézia: Vecseri László
	Rajzszám : Ho - 1